



**Acta de Notificación de Fallo**

<b>Licitación Pública Nacional No.:</b>	<b>ICIFED-LP-EST-004-20</b>
---	-----------------------------

<b>Objeto de la Licitación:</b>
<b>1.- Jardín de Niños Los Insurgentes del Bicentenario</b>
Construcción de 2 aulas didácticas, dirección - servicios sanitarios y obra exterior ubicado en La Cortina en el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza.

En la ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las **13:00** horas, del **10 de junio de 2020** en la sala de juntas del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ubicado en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729 Col. Rancho Las Varas, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria motivo de esta licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante la Ley) y lo previsto en su punto once de convocatoria que contiene las bases de presentación de propuestas.

El Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa con fundamento en el artículo 30 de la Ley, inició el proceso de contratación mediante Convocatoria Pública No. 001 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulación de la región el día **12 de mayo del 2020**, en donde se establecen las bases en la que se desarrollará el procedimiento para la contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.

Se llevó a cabo la visita de obra y junta de aclaraciones el día **21 de mayo de 2020** de conformidad los Artículos 30 Fracción IX, y 32 Fracción II y III de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley y lo previsto en el numeral 4.3 de la convocatoria, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones el día **27 de mayo de 2020**, a las **13:00** horas en la sala de juntas del ICIFED, dando lectura a los importes de la propuesta económica de los participantes siguientes:

**Propuesta económica:**

No.	Nombre del Licitante	Importe de la proposición sin I.V.A.	Plazo
1	Sr. José Francisco Lopez Martinez	\$2,001,765.82	90 días
2	Pavimentos Laguna, S.A. de C.V.	\$1,913,179.08	89 días
3	Constructora JLGE, S.A. de C.V.	\$2,259,210.66	90 días
4	Saucedo Molina Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,971,627.41	90 días



4



Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

5	Ingeniería Integral de Mantenimiento y Suministro, S.A. de C.V.	\$2,228,698.22	90 días
6	Mabo Constructora de Torreon, S.A. de C.V.	\$2,135,071.09	90 días
7	Ing. Gerardo César Ibarra Robles	\$1,707,682.64	90 días

1.- Relación de las Propuestas analizadas con observaciones:

Ing. Gerardo César Ibarra Robles.

En los Documentos Economico No.1 Resumen por partidas y presupuesto, y Economico No.9 Programa calendarizado, omite integrar las siguientes modificaciones asentadas en la minuta de junta de aclaraciones:

- 31280, piso de loseta ceramica modelo viscaya de 50x50 cm, interceramic.
- 34080, pintura comex vinimex easy clean.
- 32080, vitromuro de color, de 25x40 cm y cenefa de 5 cm de cuadros de cristal y vatiante de aluminio de color de 3/4" en todas las esquinas.

En Documento Economico No.2 Carpeta de análisis de precios unitarios, presenta las siguientes bservaciones:

En clave 26056, concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 en estructura t.m.a. 3/4" incluye: bombeo, vibrado, nivelado, curado con membrana de color rojo ó azul, afine y/o acabado para recibir impermeabilizacion donde no lleva mortero aislante regiolita; asi como pruebas de laboratorio (por escrito) una para cada 7 m3 ó fracción de colado y para volúmenes mayores de 60 m3, una para cada 30 m3 (con 4 muestras) por un laboratorio ajeno al que suministra el mismo; aprobado por el icifed; se paga el 70 % al realizar el trabajo y 30 % al presentar las pruebas de laboratorio., omite analizar el insumo curado con membrana de color rojo ó azul, para cumplir con lo solicitado en el alcance concepto de trabajo del catalogo presupuestado.

En el Documento Economico No.9 Programa calendarizado, presenta incongruencias con las fechas de inicio y termino de los conceptos siguientes:

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina
31001	Cadena de desplante concreto f'c= 250 kg/cm2 de 13 X 12 Cms. Sin armar incluye: cimbra aparente y descimbrado.	ml	64.2	06/07/2020	24/07/2020
31010	Cadena de cerramiento o' intermedia de concreto f'c= 250 kg/cm2 ( en celdas de muro block hueco ) incluye: recortes y taponeo en las 2 ultimas hiladas.	ml	65.2	06/07/2020	24/07/2020

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*





### Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

Por lo anterior se determina no solvente la propuesta económica al no cumplir con lo estipulado en el punto 6.4. Proposición económica, como se indica en la presente convocatoria y con fundamento en el punto 9. Causas por las que pueden ser descalificadas o desechadas las propuestas técnicas o económicas:

9.6.- cualquier omisión o modificación a los formatos y/o documentos proporcionados y solicitados para la integración de la propuesta técnica y económica.

9.7.- las tarjetas de análisis de precios unitarios no se encuentren debidamente integradas, tanto en el análisis de los insumos como en sus rendimientos, de cada uno de los conceptos de trabajo con el que se realizó el presupuesto.

9.8.- el programa calendarizado cuantificado y de erogaciones, de la ejecución de los trabajos propuesto no sea factible ni congruente de realizar con los recursos técnicos y económicos ofertados por el participante, o de no ser congruente con el tipo y cantidad de obra establecida en el catálogo de conceptos, en su procedimiento de construcción, o de rehabilitación.

#### Pavimentos laguna, S.A. de C.V.

En Documento Técnico No.6 Relación de maquinaria y equipo de construcción, presenta un manifiesto de un contrato de arrendamiento celebrado entre la empresa Pavimentos Laguna, S.A. de C.V. y la empresa mejoras constructivas, S.A. de C.V., de lo cual, dicho documento, en la parte arrendadora y arrendataria no indica el nombre de las personas facultadas o nombres de representantes legales. Así mismo, de ser el caso, no presenta la identificación de quien le va a arrendar el sig. Equipo: esmeriladora bosch, soplete miller y motosierra

En Documento Técnico No.12 Listado de equipo y materiales de seguridad e higiene, omite sanitarios móviles en su listado, como se indica en la minuta de junta de aclaraciones que contiene las bases de este procedimiento.

En los Documentos Económico No.1 Resumen por partidas y presupuesto, Documento Económico no.2 Carpeta de análisis de precios unitarios, y Económico No.9 Programa calendarizado, omite integrar las siguientes modificaciones asentadas en la minuta de junta de aclaraciones:

- 31280, piso de loseta cerámica modelo viscaya de 50x50 cm, interceramic.
- 34080, pintura comex vinimex easy clean.
- 32080, vitromuro de color de color, de 25x40 cm y cenefa de 5 cm de cuadros de cristal y vaticante de aluminio de color de 3/4" en todas las esquinas.



### Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

En Documento Economico No.2 Carpeta de análisis de precios unitarios, presenta las siguientes observaciones:

En clave 17091, rótulo informativo de obra a realizar para nivel básico, medio y superior, de medidas aproximadas 2000 x 1200 mm., fabricado a base de poste y larguero de ptr (mediano) de 2" x 2", larguero de ptr (mediano) 1 1/2" x 1 1/2", lámina negra cal. 24, fijada con remache pop de 3/16" x 1/4" a cada 300 mm., los postes quedarán ahogados en base o muerto de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, hecho en obra, t.m.a. 3/4" (19 mm), de medidas de 250 x 250 x 600 mm., el rótulo se realizará en vinil impreso (calcomanía autoadherible) para exteriores a 3 tintas, de 2000 x 1200 mm., conforme a diseño, garantía de 1 año como mínimo; previamente se aplicarán dos manos de primario con pintura anticorrosiva de color blanco, tanto a la lamina como a la estructura, la calcomanía se pegara sobre la lamina, sosteniendose en la misma estructura, omite en su analisis el desglose de todos los insumos que intervienen en la ejecución de este concepto.

Por lo anterior se determina no solvente la propuesta económica al no cumplir con lo estipulado en el punto 6.3. Proposición técnica y 6.4. Proposición económica, como se indica en la presente convocatoria y con fundamento en el punto 9. Causas por las que pueden ser descalificadas o desechadas las propuestas técnicas o económicas:

9.6.- cualquier omisión o modificación a los formatos y/o documentos proporcionados y solicitados para la integración de la propuesta técnica y económica.

9.7.- las tarjetas de análisis de precios unitarios no se encuentren debidamente integradas, tanto en el análisis de los insumos como en sus rendimientos, de cada uno de los conceptos de trabajo con el que se realizó el presupuesto.

9.9.- no presentar un esquema de medidas de seguridad congruentes hacia el interior y exterior de la obra.


**Saucedo Molina Construcciones, S.A. de C.V.**

En los Documentos Economico No.1 Resumen por partidas y presupuesto, y Economico No.9 Programa calendarizado, omite integrar las siguientes modificaciones asentadas en la minuta de junta de aclaraciones:

-34080, pintura comex vinimex easy clean.

En Documento Economico No.2 Carpeta de análisis de precios unitarios, presenta las siguientes observaciones:

En clave 26056, concreto premezclado  $f'c= 250$  kg/cm<sup>2</sup> en estructura T.M.A. 3/4" incluye: bombeo, vibrado, nivelado, curado con membrana de color rojo ó azul, afine y/o acabado para recibir impermeabilizacion donde no lleva mortero aislante regiolita; asi como pruebas de laboratorio (por escrito) una para cada 7 m<sup>3</sup> ó fracción de colado y para volúmenes mayores de 60 m<sup>3</sup>, una para cada 30 m<sup>3</sup> (con 4 muestras) por un laboratorio ajeno al que suministra el mismo; aprobado por el icifed; se paga el 70 % al realizar el trabajo y 30 % al



### Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

presentar las pruebas de laboratorio., omite analizar el insumo curado con membrana de color rojo ó azul, para cumplir con lo solicitado en el alcance concepto de trabajo del catalogo presupuestado.

Por lo anterior se determina no solvente la propuesta económica al no cumplir con lo estipulado en el punto 6.4. Proposición económica, como se indica en la presente convocatoria y con fundamento en el punto 9. Causas por las que pueden ser descalificadas o desechadas las propuestas técnicas o económicas:

9.6.- cualquier omisión o modificación a los formatos y/o documentos proporcionados y solicitados para la integración de la propuesta técnica y económica.

9.7.- las tarjetas de análisis de precios unitarios no se encuentren debidamente integradas, tanto en el análisis de los insumos como en sus rendimientos, de cada uno de los conceptos de trabajo con el que se realizó el presupuesto.

**Sr. José Francisco Lopez Martinez**


**En los Documentos Economico No.1 Resumen por partidas y presupuesto, Documento Economico No.2 Carpeta de análisis de precios unitarios, y Economico No.9 Programa calendarizado, omite integrar las siguientes modificaciones asentadas en la minuta de junta de aclaraciones:**

- 31280, piso de loseta ceramica modelo viscaya de 50x50 cm, interceramic.
- 34080, pintura comex vinimex easy clean.
- 32080, vitromuro de color de color, de 25x40 cm y cenefa de 5 cm de cuadros de cristal y vatiante de aluminio de color de 3/4" en todas las esquinas.

**En Documento Economico No.2 Carpeta de análisis de precios unitarios, presenta las siguientes observaciones:**

En clave 51431, tubo conduit p.v.c. pesado rigido de 38 mm. De diametro, incluye: el suministro y tendido; las conexiones, trazo, excavacion y relleno compactado, cama de arena, unidad de obra terminada., omite el insumo arena para cumplir con la cama de arena, para cumplir con lo solicitado en el alcance concepto de trabajo del catalogo presupuestado.

Por lo anterior se determina no solvente la propuesta económica al no cumplir con lo estipulado en el punto 6.4. Proposición económica, como se indica en la presente convocatoria y con fundamento en el punto 9. Causas por las que pueden ser descalificadas o desechadas las propuestas técnicas o económicas:



## Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

9.6.- cualquier omisión o modificación a los formatos y/o documentos proporcionados y solicitados para la integración de la propuesta técnica y económica.

9.7.- las tarjetas de análisis de precios unitarios no se encuentren debidamente integradas, tanto en el análisis de los insumos como en sus rendimientos, de cada uno de los conceptos de trabajo con el que se realizó el presupuesto.

### Mabo Constructora de Torreon, S.A. de C.V.

En Documento Tecnico No.6 Relación de maquinaria y equipo, omite copias simples de las facturas de la maquinaria y equipo de construcción.

### Documento Economico No.2 Carpeta de análisis de precios unitarios, presenta las siguientes observaciones:

En clave 17091 rótulo informativo de obra a realizar para nivel básico, medio y superior, de medidas aproximadas 2000 x 1200 mm., fabricado a base de poste y larguero de ptr (mediano) de 2" x 2", larguero de ptr (mediano) 1 1/2" x 1 1/2", lámina negra cal. 24, fijada con remache pop de 3/16" x 1/4" a cada 300 mm., los postes quedarán ahogados en base o muerto de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup>, hecho en obra, t.m.a. 3/4" (19 mm), de medidas de 250 x 250 x 600 mm., el rótulo se realizará en vinil impreso (calcomanía autoadherible) para exteriores a 3 tintas, de 2000 x 1200 mm., conforme a diseño, garantía de 1 año como mínimo; previamente se aplicarán dos manos de primario con pintura anticorrosiva de color blanco, tanto a la lamina como a la estructura, la calcomanía se pegara sobre la lamina, sosteniendose en la misma estructura, omite en su analisis el desglose de todos los insumos que intervienen en la ejecución de este concepto.

En clave 38980 aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto modificado tipo "sbs" compuesto por un mínimo de quince por ciento (15%) de polímero en asfalto modificado, de 4.00 mm de espesor, con membrana de refuerzo de 180 gr/m<sup>2</sup> de poliéster con acabado aparente en gravilla color terracota, de la marca thermotek (chovatek profesional), impermequimia (uniplas modi sbs profesional), impac (sbs premium), protexa (premium sbs) ó calidad y características similares; se deberá considerar para este trabajo la preparacion y sellado de la superficie sera con la aplicacion necesario de imprimidor asphaltico base agua o solvente, o con un compuesto asfáltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfáltico o plástico, libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por termofusion utilizando soplete de gas butano, refuerzo de puntos críticos, sellado y reforzamiento de esquinas internas y externas con remates; se deberá considerar: materiales, la elevación de los materiales, hasta el lugar de su utilización, equipo y gas butano, mano de obra especializada, acarreo dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, retiro de escombros, se deberá entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por



## Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

parte del fabricante en material, y del contratista en mano de obra, unidad de obra terminada., omite en su análisis el desglose de todos los insumos que intervienen en la ejecución de este concepto.

**En Documento Económico No.9 Programa calendarizado**, omite indicar en su cuadro de análisis las fechas de inicio y término de las actividades de todos los conceptos que contiene el presente procedimiento, como se indica en el formato que contienen las bases.

Por lo anterior se determina no solvente la propuesta económica al no cumplir con lo estipulado en el punto 6.3. Proposición técnica y 6.4. Proposición económica, como se indica en la presente convocatoria y con fundamento en el punto 9. Causas por las que pueden ser descalificadas o desechadas las propuestas técnicas o económicas:

9.6.- cualquier omisión o modificación a los formatos y/o documentos proporcionados y solicitados para la integración de la propuesta técnica y económica.


9.7.- las tarjetas de análisis de precios unitarios no se encuentren debidamente integradas, tanto en el análisis de los insumos como en sus rendimientos, de cada uno de los conceptos de trabajo con el que se realizó el presupuesto.

### 2.- Criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato.

Con fundamento en los Artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y lo previsto en su numeral ocho de la convocatoria de este procedimiento; el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa** para hacer la evaluación de las proposiciones verificó que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de licitación y sus anexos; que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar con los recursos considerados por el licitante, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas.

El **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa** también verificó el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios contemplados en el catálogo de conceptos y que cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación y sus anexos proporcionados por el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa**.

Así mismo verificó la coincidencia en cifra y letra del precio total con la suma del desglose de los precios y con la suma de los programas de erogaciones ofertadas.



## Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la empresa o persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria de licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa** y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa**, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, o en su caso, de conformidad con el párrafo segundo del Artículo 25 de la Ley.

Una vez llevada a cabo la revisión detallada por el personal de la Subdirección de Licitación que sirve de base para que el Comité de Apoyo para Adjudicación de Obra Pública emita su dictamen para que el Instituto de la Infraestructura para que el Comité de Apoyo para Adjudicación de Obra Pública emita su dictamen para que el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa pueda emitir la presente **Notificación de Fallo** y con fundamento en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que hace constar el análisis de las proposiciones admitidas.

3.- Con fundamento a lo establecido en la convocatoria que contiene las bases del presente procedimiento en su punto ocho Criterios para la adjudicación del contrato, la adjudicación de los contratos de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado corresponde a la empresa:


**Ingeniería Integral de Mantenimiento y Suministro, S.A. de C.V.**

Por un importe total de **\$2,228,698.22 (Dos millones doscientos veintiocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 22/100 M.N.)** sin incluir el I.V.A.

Y un plazo de ejecución de los trabajos de **90 días** naturales respectivamente de acuerdo a sus programas.

Y en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado las proposiciones técnicas y económicamente más convenientes para el Estado.





## Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:

ICIFED-LP-EST-004-20

El (los) contrato(s) deberá(n) formalizarse tal y como lo estipula el Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que dice: La adjudicación del (los) contrato(s) obligará al Órgano Ejecutor y a la persona en quien hubiere recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en convocatoria a la licitación, que no será posterior a los quince (15) días naturales siguientes al de la Notificación del Fallo.

Si el interesado no firmare el (los) contrato(s) por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior será sujeto a lo establecido en los Artículos 78 y 79 de la Ley, no obstante, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 37 de la Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al (10%) diez por ciento.

**No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado**, así mismo los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su Artículo 47 deberán garantizar lo siguiente:

I. Los anticipos que, en su caso reciban. Estas garantías, deberán constituirse dentro de los (15) quince días naturales siguientes a la fecha de Notificación del Fallo o en un período menor contra entrega del anticipo y por la totalidad del monto de los mismos.

III. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los (15) quince días naturales siguientes a la fecha de Notificación del Fallo, y antes de la firma del contrato, por un mínimo del diez por ciento del total del contrato, y en su caso se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

IV. La garantía de la calidad de la construcción, vicios ocultos y daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de parte del contratista pudiera causar al órgano ejecutor contratante o a terceros, durante un período de 18 meses de los trabajos o servicios objeto del contrato, por el equivalente a un mínimo del 10% del monto total de los trabajos.

4. Previamente a la formalización de cada contrato o pedido que provenga de la presente invitación, cuyo monto exceda de **\$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N)**, sin incluir I.V.A., el contratista quien se haya adjudicado el mismo, o las personas obligadas en caso de proposiciones conjuntas, deberá presentar



### Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el cual emita la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación o la que le sustituya, así como la opinión positiva del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, del acuerdo emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social No. ACDO.SA1 101214/281.P.DIR y anexo único.

Lo anterior para dar el debido cumplimiento del oficio circular SEFIRC/383/2018 emitido por la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas con fecha 06 de junio de 2018 o la que le sustituya.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: **el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ubicado en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729 Col. Rancho Las Varas** y se fijará copia de Acta en la Subdirección de Licitación, donde se encuentra disponible por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.icifed.gob.mx](http://www.icifed.gob.mx)

El acto fue presidido por el Ing. **Edmundo Álvarez Reséndiz Subdirector de Licitación**, y el Arq. **Edder Javan Eguía Briones, Analista Técnico**, servidores públicos designados por la convocante.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **13:30** horas, del día **10** del mes de **junio** del año **2020**.

Esta Acta consta de **11 (once)** hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

#### Por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Nombre	Área	Firma
Ing. Edmundo Álvarez Reséndiz	Subdirector de Licitación	





### Acta de Notificación de Fallo

Licitación Pública Nacional No.:	ICIFED-LP-EST-004-20
----------------------------------	----------------------

Arq. Edder Javan Eguía Briones	Analista Técnico	
--------------------------------	------------------	--

Por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

No se presentó
----------------

Por la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza

Firma	
Lic. Esperanza Gómez Torres	
Lic. Oscar Briones Cardona	

Por los Licitantes

Nombre, Razón o Denominación Social	Representante	Firma
Mabo Constructora de Torreon, S.A. de C.V.	C. Erasmo O. Rodriguez	

----- FIN DEL ACTA -----